

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-  
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Крас-  
нодарскому краю 350 051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97. тел./ fax: (861) 225-34-04,  
тел. доверия (861) 268-64-40**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Горячий Ключ**  
**353 290 г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 18**  
**тел: (8-86159) 3 – 64 – 29, fax: (8-86159) 3 – 53 – 69**

**Предписание № 111 / 1 / 15**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара**  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-**  
**тельная школа № 7 МО г. Горячий Ключ**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

\_\_\_\_\_  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Горячий Ключ по пожарному надзору № 111 от «26» ноября 2018 года  
(наименование органа ГПН)

, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 50 мин. «03» декабря 2018 г. по 11 ч. 55 мин. «03» декабря 2018 г. проведена проверка Инспектором ОНД и ПР г. Горячий Ключ, лейтенантом вн. службы Яковенко Николаем Александровичем, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 МО г. Горячий Ключ, г. Горячий Ключ, п. Приреченский, ул. Парковая, 8

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с директором Машнагорским Виктором Владиславовичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты школы (автоматических установок пожарной сигнала-	п. 61 ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.08.2019	



	<p>лизации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p>		
2.	<p>Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания.</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21. ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.1.033-81; п. 4.3, п. 7.12, п. 7.13 СНиП 21-01-97*; Раздел II п. 10.1 МДС 21-1.98</p>	02.08.2019
3.	<p>Двери лестничных клеток зафиксированы в открытом положении</p>	<p>Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 36</p>	02.08.2019
4.	<p>Руководитель организации не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний</p>	<p>п. 24 ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390</p>	02.08.2019
5.	<p>Не проведено обучение работников мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.</p>	<p>Ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-</p>	02.08.2019



		ФЗ; п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; раздел 3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».		
6.	В отношении объекта не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.	п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	02.08.2019	
7.	Не проводится проверка на работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	02.08.2019	
8.	Осуществляется эксплуатация неисправной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	02.08.2019	
9.	Отсутствует указатель места нахождения и направления движения к противопожарному водосточнику.	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	02.08.2019	
10.	На объекте не хранится исполнительная документация на имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.61, п.1.5.1. РД 009-01-96;	02.08.2019	
11.	Пожарные шкафы не выполнены из негорючих материалов (исполь-	Федеральный закон №123 «Технический	02.08.2019	



	зубеый материал древесина).	регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57, НПБ 151-2000 ч.4, п.п.4.4		
12.	Территория не обеспечена водоснабжением для целей наружного пожаротушения, с требуемым по нормам расходом воды.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СНиП 2.04.02-84* п.2.12, п.2.24, п.2.25, п.8.16.	02.08.2019	
13.	Внешнее оформление пожарного шкафа выполнено не красным сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 51844-2009 п.5.20	02.08.2019	
14.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспорт.	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	02.08.2019	
15.	Допускается складирование под лестничным маршем горючих материалов	ППР РФ Постановление правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 36, 115.	02.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.



В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Горячий Ключ Н.А. Яковенко  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 14 » 18 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«    » 20    г.



\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)